

POOL RADLINGHAUSEN >> BürgerWIND Radlinghausen Nord / BürgerWIND Radlinghausen / BürgerWIND Radlinghausen Ost

| KALENDERJAHR | | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | SUMME |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Gesamtertrag seit Inbetriebnahme | kWh | 14.545.754 | 11.213.163 | 11.144.087 | 6.450.188 | 7.226.839 | 5.280.242 | 6.160.671 | 5.899.127 | 6.699.807 | 9.817.557 | 12.919.617 | 15.980.097 | 115.003.481 |
| Durchschnittsertrag*, bezogen auf eine Anlage | kWh | 450.336 | 311.477 | 309.558 | 179.172 | 200.746 | 146.673 | 171.130 | 163.865 | 186.106 | 272.710 | 343.798 | 415.731 | 3.151.300 |
| Durchschnittliche Verfügbarkeit | % | 97,8% | 98,5% | 99,2% | 97,8% | 98,6% | 98,7% | 99,1% | 97,6% | 98,5% | 98,9% | 98,6% | 98,3% | 98,5% |

* Für den Durchschnittsertrag werden nur volle Betriebsjahre berücksichtigt.

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Angaben zu den Windkraftanlagen | WKA-Typ: 3 x Enercon E-70 Leistung: 6,0 MW | Rotor-Ø: 70,0 m Rotorfläche: 11.544 m ² | Nabenhöhe: 98,8 m Baujahr: 11/2004 |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|

Besondere Hinweise: Ertragspoolung zur Risikostreuung

Beim vorliegenden „Pool Radlinghausen“ handelt es sich um drei eigenständige Betreibergesellschaften. Zum Ausgleich möglicher Ertragsunterschiede zwischen ihren benachbarten Standorten sowie zur Streuung der Betriebsrisiken haben sie sich entschlossen, ihre Stromerträge zu „poolen“. Das bedeutet, dass die Einzelerträge der Anlagen zusammengerechnet und anschließend der Durchschnittsertrag den beteiligten Gesellschaften wieder zugewiesen wird. Hierdurch werden Ertragsschwankungen ausgeglichen. Der Poolertrag entspricht zugleich dem Wert, der bei Projekten mit Bürgerbeteiligung im Prospekt dargestellt wurde. Er ist auf der letzten Seite dieses PDFs separat dargestellt!

BürgerWIND Radlinghausen Nord - Einzelertrag

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Angaben zur Windkraftanlage | WKA-Typ: Enercon E-70 Leistung: 2,0 MW | Rotor-Ø: 70,0 m Rotorfläche: 3.848 m ² | Nabenhöhe: 98,8 m Baujahr: 11/2004 |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|----------------|
| 2004 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.128 | 307.955 | 565.083 |
| | Verf. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2005 | kWh | 560.667 | 252.112 | 306.980 | 134.710 | 168.534 | 116.898 | 182.581 | 139.798 | 109.921 | 297.308 | 243.219 | 372.406 | 2.885.134 | | | |
| | Verf. | 98,9% | 99,1% | 99,0% | 99,6% | 98,7% | 99,0% | 98,0% | 98,5% | 98,6% | 99,5% | 98,5% | 99,7% | 98,9% | | | |
| 2006 | kWh | 244.309 | 239.841 | 292.457 | 184.493 | 330.355 | 104.855 | 83.640 | 173.587 | 185.391 | 335.273 | 419.586 | 422.439 | 3.016.226 | | | |
| | Verf. | 98,9% | 99,2% | 98,3% | 98,8% | 99,1% | 99,5% | 93,6% | 99,7% | 98,8% | 99,7% | 99,4% | 99,0% | 98,6% | | | |
| 2007 | kWh | 725.028 | 338.185 | 351.015 | 182.322 | 256.026 | 176.235 | 253.960 | 126.829 | 238.254 | 118.659 | 418.229 | 375.172 | 3.559.914 | | | |
| | Verf. | 98,1% | 98,4% | 99,9% | 99,1% | 96,8% | 99,1% | 99,5% | 93,2% | 99,3% | 98,0% | 99,0% | 99,6% | 98,3% | | | |
| 2008 | kWh | 616.976 | 348.195 | 471.397 | 173.145 | 125.124 | 131.770 | 181.693 | 202.431 | 154.522 | 242.949 | 329.742 | 310.341 | 3.288.285 | | | |
| | Verf. | 99,9% | 99,7% | 99,8% | 98,7% | 99,8% | 99,8% | 99,0% | 99,1% | 97,8% | 94,1% | 93,9% | 100,0% | 98,5% | | | |
| 2009 | kWh | 300.718 | 293.350 | 289.912 | 138.119 | 206.543 | 157.987 | 194.061 | 118.611 | 163.303 | 301.685 | 427.828 | 295.943 | 2.888.060 | | | |
| | Verf. | 98,2% | 97,7% | 99,0% | 99,1% | 99,2% | 99,9% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 97,4% | 98,9% | 99,9% | 99,1% | | | |
| 2010 | kWh | 231.748 | 251.345 | 288.684 | 163.798 | 139.947 | 100.207 | 89.925 | 168.424 | 225.685 | 283.728 | 314.597 | 231.607 | 2.489.695 | | | |
| | Verf. | 97,4% | 99,5% | 99,4% | 99,8% | 99,8% | 98,5% | 98,1% | 99,2% | 99,9% | 98,8% | 99,1% | 91,8% | 98,4% | | | |
| 2011 | kWh | 283.697 | 331.533 | 200.978 | 213.870 | 186.196 | 189.140 | 249.084 | 198.177 | 219.151 | 340.076 | 235.507 | 638.642 | 3.286.051 | | | |
| | Verf. | 99,0% | 97,9% | 99,9% | 99,6% | 99,8% | 99,1% | 99,9% | 99,7% | 99,9% | 99,6% | 95,0% | 99,9% | 99,1% | | | |
| 2012 | kWh | 552.958 | 281.996 | 219.555 | 158.306 | 154.538 | 205.781 | 183.211 | 148.381 | 174.595 | 231.543 | 238.138 | 442.102 | 2.991.104 | | | |
| | Verf. | 99,2% | 98,0% | 99,6% | 95,0% | 99,1% | 99,2% | 98,6% | 94,8% | 99,2% | 99,3% | 98,2% | 100,0% | 98,4% | | | |
| 2013 | kWh | 376.131 | 199.261 | 284.470 | 153.025 | 160.354 | 175.665 | 72.814 | 113.014 | 218.061 | 349.386 | 243.764 | 435.673 | 2.781.618 | | | |
| | Verf. | 96,8% | 98,9% | 99,7% | 87,2% | 99,9% | 98,8% | 98,3% | 99,7% | 98,0% | 99,9% | 99,9% | 100,0% | 98,1% | | | |
| 2014 | kWh | 367.622 | 391.108 | 262.188 | 160.498 | 181.306 | 91.837 | 75.357 | 175.968 | 104.613 | 197.980 | 254.599 | 448.947 | 2.712.023 | | | |
| | Verf. | 97,2% | 100,0% | 99,8% | 99,7% | 92,5% | 99,6% | 99,4% | 99,1% | 99,9% | 99,3% | 99,6% | 94,1% | 98,3% | | | |
| 2015 | kWh | 515.787 | 214.435 | 321.103 | 167.228 | 197.122 | 132.280 | 238.875 | 128.808 | 202.745 | 130.929 | 480.896 | 410.234 | 3.140.442 | | | |
| | Verf. | 99,9% | 99,1% | 98,9% | 99,5% | 98,0% | 98,9% | 99,4% | 99,8% | 99,7% | 97,7% | 97,2% | 99,8% | 99,0% | | | |
| 2016 | kWh | 387.198 | 349.258 | 231.983 | 184.383 | 161.484 | 90.930 | 142.397 | 128.017 | 107.096 | 148.715 | 256.771 | 337.126 | 2.525.358 | | | |
| | Verf. | 93,1% | 90,4% | 99,3% | 97,0% | 99,0% | 99,8% | 99,9% | 86,8% | 97,7% | 98,2% | 100,0% | 99,9% | 96,8% | | | |

POOL RADLINGHAUSEN >> BürgerWIND Radlinghausen Nord / BürgerWIND Radlinghausen / BürgerWIND Radlinghausen Ost

KALENDERJAHR JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ SUMME

BürgerWIND Radlinghausen - Einzelertrag

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Angaben zur Windkraftanlage | WKA-Typ: Enercon E-70 | Rotor-Ø: 70,0 m | Nabenhöhe: 98,8 m |
| | Leistung: 2,0 MW | Rotorfläche: 3.848 m² | Baujahr: 11/2004 |

| 2004 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.974 | 341.270 | 455.244 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | Verf. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2005 | kWh | 572.257 | 278.936 | 340.525 | 144.497 | 174.785 | 125.689 | 192.762 | 146.677 | 121.147 | 331.973 | 251.982 | 390.702 | 3.071.932 |
| | Verf. | 96,8% | 98,2% | 99,0% | 98,8% | 99,9% | 98,8% | 98,6% | 99,8% | 99,7% | 99,1% | 99,2% | 99,8% | 99,0% |
| 2006 | kWh | 275.452 | 239.212 | 317.082 | 191.910 | 338.999 | 112.616 | 94.372 | 177.985 | 209.968 | 357.849 | 438.521 | 416.906 | 3.170.872 |
| | Verf. | 96,7% | 99,9% | 99,3% | 98,8% | 99,3% | 98,8% | 99,6% | 94,7% | 98,4% | 99,7% | 99,7% | 99,2% | 98,7% |
| 2007 | kWh | 734.246 | 370.311 | 347.048 | 194.216 | 270.531 | 181.398 | 264.432 | 151.427 | 242.532 | 130.635 | 443.167 | 391.385 | 3.721.328 |
| | Verf. | 98,0% | 99,1% | 97,8% | 99,9% | 96,6% | 99,8% | 99,8% | 89,5% | 99,8% | 99,0% | 98,7% | 99,9% | 98,1% |
| 2008 | kWh | 639.478 | 370.473 | 484.748 | 177.634 | 135.162 | 133.868 | 188.347 | 208.142 | 158.648 | 253.745 | 372.109 | 349.555 | 3.471.909 |
| | Verf. | 99,1% | 99,8% | 99,8% | 98,8% | 99,8% | 99,5% | 97,9% | 99,0% | 100,0% | 98,3% | 98,4% | 99,2% | 99,1% |
| 2009 | kWh | 329.938 | 308.432 | 300.880 | 151.606 | 221.897 | 160.937 | 200.521 | 127.483 | 166.519 | 334.685 | 425.828 | 324.344 | 3.053.070 |
| | Verf. | 97,1% | 99,8% | 99,7% | 99,0% | 99,9% | 99,8% | 99,2% | 99,8% | 99,9% | 98,0% | 99,1% | 98,4% | 99,1% |
| 2010 | kWh | 248.083 | 278.629 | 294.028 | 176.086 | 142.603 | 104.937 | 97.723 | 173.797 | 240.352 | 312.430 | 314.164 | 242.789 | 2.625.621 |
| | Verf. | 96,6% | 99,9% | 98,9% | 98,8% | 99,8% | 98,8% | 98,3% | 99,9% | 99,8% | 98,4% | 97,1% | 90,7% | 98,1% |
| 2011 | kWh | 233.822 | 301.934 | 318.353 | 194.169 | 151.037 | 119.100 | 106.166 | 183.009 | 253.029 | 353.867 | 338.956 | 251.881 | 2.805.323 |
| | Verf. | 97,8% | 96,6% | 99,8% | 99,6% | 99,7% | 99,3% | 99,4% | 99,4% | 95,5% | 100,0% | 97,8% | 99,1% | 98,7% |
| 2012 | kWh | 586.882 | 290.682 | 236.316 | 169.121 | 158.835 | 209.220 | 191.606 | 168.660 | 149.752 | 257.299 | 251.013 | 457.387 | 3.126.773 |
| | Verf. | 100,0% | 97,8% | 99,9% | 95,0% | 98,0% | 98,9% | 99,8% | 98,2% | 92,9% | 98,5% | 99,9% | 99,1% | 98,2% |
| 2013 | kWh | 411.378 | 217.479 | 302.046 | 154.656 | 160.921 | 181.805 | 75.814 | 120.241 | 233.794 | 365.118 | 248.071 | 442.883 | 2.914.206 |
| | Verf. | 99,8% | 99,9% | 99,6% | 89,6% | 99,0% | 99,9% | 97,6% | 99,1% | 99,9% | 98,0% | 99,1% | 100,0% | 98,5% |
| 2014 | kWh | 392.599 | 404.520 | 282.522 | 161.402 | 193.689 | 94.150 | 81.775 | 188.187 | 113.871 | 215.572 | 312.239 | 525.112 | 2.965.638 |
| | Verf. | 98,1% | 99,3% | 97,0% | 99,3% | 93,5% | 99,7% | 99,3% | 99,7% | 98,9% | 99,9% | 99,2% | 97,9% | 98,5% |
| 2015 | kWh | 529.859 | 227.296 | 334.666 | 169.751 | 210.239 | 141.394 | 259.547 | 143.370 | 206.231 | 169.569 | 498.909 | 442.525 | 3.333.356 |
| | Verf. | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 98,9% | 99,8% | 99,0% | 99,6% | 99,8% | 99,5% | 99,3% | 97,5% | 99,9% | 99,4% |
| 2016 | kWh | 402.550 | 419.963 | 235.355 | 199.892 | 170.428 | 75.604 | 144.078 | 143.036 | 115.232 | 151.085 | 276.658 | 381.915 | 2.715.796 |
| | Verf. | 96,6% | 99,2% | 98,0% | 98,2% | 99,7% | 88,3% | 96,4% | 97,5% | 87,0% | 97,4% | 99,6% | 99,9% | 96,5% |

POOL RADLINGHAUSEN >> BürgerWIND Radlinghausen Nord / BürgerWIND Radlinghausen / BürgerWIND Radlinghausen Ost

| KALENDERJAHR | | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | SUMME |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| BürgerWIND Radlinghausen Ost - Einzelertrag | | | | | | | | | | | | | | |
| Angaben zur Windkraftanlage | | WKA-Typ: Enercon E-70 Leistung: 2,0 MW | | | | Rotor-Ø: 70,0 m Rotorfläche: 3.848 m² | | | | Nabenhöhe: 98,8 m Baujahr: 11/2004 | | | | |
| 2004 | kWh Verf. | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 171.795 0,0% | 364.567 0,0% | 536.362 0,0% |
| 2005 | kWh Verf. | 594.111 97,7% | 294.512 98,5% | 349.461 99,2% | 159.719 99,3% | 193.289 99,0% | 137.789 99,5% | 195.451 99,2% | 152.184 97,1% | 136.301 99,8% | 370.008 99,2% | 274.868 98,5% | 371.397 96,1% | 3.229.090 98,6% |
| 2006 | kWh Verf. | 312.078 97,5% | 263.000 98,6% | 336.403 97,8% | 202.465 98,9% | 369.755 99,8% | 126.691 99,9% | 110.482 99,5% | 191.344 94,3% | 237.244 99,8% | 382.927 99,7% | 457.166 98,6% | 455.279 99,8% | 3.444.834 98,7% |
| 2007 | kWh Verf. | 737.780 97,7% | 388.432 98,0% | 387.415 97,8% | 219.339 99,8% | 286.257 96,6% | 190.752 100,0% | 268.691 99,9% | 167.250 90,2% | 260.650 99,3% | 148.216 99,3% | 461.140 99,9% | 417.755 100,0% | 3.933.677 98,2% |
| 2008 | kWh Verf. | 658.495 98,7% | 383.572 99,0% | 493.805 100,0% | 207.270 98,8% | 158.559 99,9% | 139.804 99,9% | 201.406 98,9% | 221.590 98,3% | 184.765 99,8% | 276.133 99,3% | 390.343 97,9% | 365.318 99,8% | 3.681.060 99,2% |
| 2009 | kWh Verf. | 372.196 99,7% | 322.227 99,0% | 313.082 99,6% | 178.241 99,2% | 239.137 99,9% | 171.566 99,6% | 215.196 99,8% | 138.859 99,3% | 177.416 99,9% | 356.487 98,6% | 471.452 99,8% | 350.426 97,8% | 3.306.285 99,3% |
| 2010 | kWh Verf. | 233.822 82,0% | 301.934 98,5% | 318.353 99,0% | 194.169 99,3% | 151.037 99,7% | 119.100 98,2% | 106.166 98,7% | 183.009 99,0% | 253.029 99,9% | 353.867 99,9% | 338.956 99,9% | 251.881 82,8% | 2.805.323 96,4% |
| 2011 | kWh Verf. | 320.797 98,6% | 372.117 96,7% | 230.823 98,5% | 244.488 99,9% | 213.819 99,6% | 216.602 99,8% | 265.891 99,9% | 220.331 99,7% | 242.360 98,7% | 400.901 100,0% | 323.699 99,1% | 672.154 100,0% | 3.723.982 99,2% |
| 2012 | kWh Verf. | 599.972 100,0% | 306.647 96,6% | 250.834 100,0% | 193.275 95,3% | 178.542 97,8% | 230.942 99,8% | 204.636 99,0% | 184.571 98,3% | 198.688 99,5% | 279.606 99,5% | 266.640 97,7% | 493.913 100,0% | 3.388.266 98,6% |
| 2013 | kWh Verf. | 424.189 99,6% | 225.147 99,2% | 343.167 99,8% | 176.504 89,7% | 180.518 99,3% | 202.782 100,0% | 87.726 98,3% | 130.802 99,9% | 247.975 99,3% | 404.146 99,9% | 263.201 99,9% | 466.972 99,9% | 3.153.129 98,7% |
| 2014 | kWh Verf. | 419.728 99,1% | 432.615 97,2% | 305.997 99,0% | 173.848 99,7% | 205.506 93,4% | 107.321 99,7% | 93.662 99,7% | 205.908 99,9% | 125.667 99,5% | 237.126 99,3% | 342.993 99,2% | 531.267 97,4% | 3.181.638 98,6% |
| 2015 | kWh Verf. | 533.163 100,0% | 251.783 100,0% | 344.223 99,9% | 172.640 98,0% | 222.102 99,8% | 151.744 99,6% | 263.640 99,6% | 159.174 99,4% | 231.563 99,9% | 192.600 99,3% | 496.405 99,1% | 473.018 100,0% | 3.492.055 99,6% |
| 2016 | kWh Verf. | 427.975 96,7% | 425.988 96,7% | 267.048 99,5% | 202.399 95,9% | 189.358 97,8% | 91.340 85,5% | 152.741 99,9% | 164.358 99,9% | 119.556 89,2% | 176.041 98,2% | 303.942 95,1% | 390.291 99,9% | 2.911.037 96,2% |

POOL RADLINGHAUSEN >> BürgerWIND Radlinghausen Nord / BürgerWIND Radlinghausen / BürgerWIND Radlinghausen Ost

KALENDERJAHR JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ SUMME

| Gesamtertrag | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| Angaben zur Windkraftanlage | | WKA-Typ: 3 x Enercon E-70 | | | | Rotor-Ø: 70,0 m | | | | Nabenhöhe: 98,8 m | | | | |
| | | Gesamtleistung: 6,0 MW | | | | Gesamtr rotorfläche: 11.544 m ² | | | | Baujahr: 11/2004 | | | | |

| Jahr | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.897 | 1.013.792 | 1.556.689 |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | Verf. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2004 | kWh | 1.727.035 | 825.560 | 996.966 | 438.926 | 536.608 | 380.376 | 570.794 | 438.659 | 367.369 | 999.289 | 770.069 | 1.134.505 | 9.186.156 | 98,8% |
| | Verf. | 97,8% | 98,6% | 99,1% | 99,2% | 99,2% | 99,1% | 98,8% | 98,5% | 99,4% | 99,3% | 98,7% | 98,5% | 98,8% | 98,8% |
| 2005 | kWh | 831.839 | 742.053 | 945.942 | 578.868 | 1.039.109 | 344.162 | 288.494 | 542.916 | 632.603 | 1.076.049 | 1.315.273 | 1.294.624 | 9.631.932 | 98,7% |
| | Verf. | 97,7% | 99,2% | 98,5% | 98,8% | 99,4% | 99,4% | 99,6% | 94,2% | 99,0% | 99,7% | 99,2% | 99,3% | 98,7% | 98,7% |
| 2006 | kWh | 2.197.054 | 1.096.928 | 1.085.478 | 595.877 | 812.814 | 548.385 | 787.083 | 445.506 | 741.436 | 397.510 | 1.322.536 | 1.184.312 | 11.214.919 | 98,2% |
| | Verf. | 97,9% | 98,5% | 98,5% | 99,6% | 96,7% | 99,6% | 99,7% | 91,0% | 99,5% | 98,8% | 99,2% | 99,8% | 98,2% | 98,2% |
| 2007 | kWh | 1.914.949 | 1.102.240 | 1.449.950 | 558.049 | 418.845 | 405.442 | 571.446 | 632.163 | 497.935 | 772.827 | 1.092.194 | 1.025.214 | 10.441.254 | 99,0% |
| | Verf. | 99,6% | 99,5% | 99,7% | 98,9% | 99,8% | 99,6% | 98,9% | 99,1% | 99,2% | 97,0% | 97,4% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| 2008 | kWh | 1.002.852 | 924.009 | 903.874 | 467.966 | 667.577 | 490.490 | 609.778 | 384.953 | 507.238 | 992.857 | 1.325.108 | 970.713 | 9.247.415 | 99,2% |
| | Verf. | 98,3% | 98,8% | 99,4% | 99,1% | 99,7% | 99,8% | 99,6% | 99,6% | 99,9% | 98,0% | 99,3% | 98,7% | 99,2% | 99,2% |
| 2009 | kWh | 713.653 | 831.908 | 901.065 | 534.053 | 433.587 | 324.244 | 293.814 | 525.230 | 719.066 | 950.025 | 967.717 | 726.277 | 7.920.639 | 97,6% |
| | Verf. | 92,0% | 99,3% | 99,1% | 99,3% | 99,8% | 98,5% | 98,4% | 99,4% | 99,9% | 99,0% | 98,7% | 88,4% | 97,6% | 97,6% |
| 2010 | kWh | 925.291 | 1.075.767 | 662.624 | 702.846 | 613.834 | 622.344 | 780.866 | 638.839 | 703.871 | 1.141.878 | 882.905 | 1.982.950 | 10.734.015 | 99,0% |
| | Verf. | 98,5% | 97,1% | 99,4% | 99,7% | 99,7% | 99,4% | 99,7% | 99,6% | 98,0% | 99,9% | 97,3% | 99,7% | 99,0% | 99,0% |
| 2011 | kWh | 1.739.812 | 879.325 | 706.705 | 520.702 | 491.915 | 645.943 | 579.453 | 501.612 | 523.035 | 768.448 | 755.791 | 1.393.402 | 9.506.143 | 98,4% |
| | Verf. | 99,7% | 97,5% | 99,8% | 95,1% | 98,3% | 99,3% | 99,1% | 97,1% | 97,2% | 99,1% | 98,6% | 99,7% | 98,4% | 98,4% |
| 2012 | kWh | 1.211.698 | 641.887 | 929.683 | 484.185 | 501.793 | 560.252 | 236.354 | 364.057 | 699.830 | 1.118.650 | 755.036 | 1.345.528 | 8.848.953 | 98,4% |
| | Verf. | 98,7% | 99,3% | 99,7% | 88,8% | 99,4% | 99,6% | 98,1% | 99,6% | 99,1% | 99,1% | 99,6% | 100,0% | 98,4% | 98,4% |
| 2013 | kWh | 1.179.949 | 1.228.243 | 850.707 | 495.748 | 580.501 | 293.308 | 250.794 | 570.063 | 344.151 | 650.678 | 909.831 | 1.505.326 | 8.859.299 | 98,5% |
| | Verf. | 98,1% | 98,8% | 98,6% | 99,6% | 93,1% | 99,7% | 99,5% | 99,6% | 99,4% | 99,5% | 99,3% | 96,5% | 98,5% | 98,5% |
| 2014 | kWh | 1.578.809 | 693.514 | 999.992 | 509.619 | 629.463 | 425.418 | 762.062 | 431.352 | 640.539 | 493.098 | 1.476.210 | 1.325.777 | 9.965.853 | 99,3% |
| | Verf. | 99,9% | 99,7% | 99,6% | 98,8% | 99,2% | 99,2% | 99,5% | 99,7% | 99,7% | 98,8% | 97,9% | 99,9% | 99,3% | 99,3% |
| 2015 | kWh | 1.217.723 | 1.195.209 | 734.386 | 586.674 | 521.270 | 257.874 | 439.216 | 435.411 | 341.884 | 475.841 | 837.371 | 1.109.332 | 8.152.191 | 96,5% |
| | Verf. | 95,5% | 95,4% | 98,9% | 97,0% | 98,8% | 91,2% | 98,7% | 94,7% | 91,3% | 97,9% | 98,2% | 99,9% | 96,5% | 96,5% |

POOL RADLINGHAUSEN >> BürgerWIND Radlinghausen Nord / BürgerWIND Radlinghausen / BürgerWIND Radlinghausen Ost

KALENDERJAHR JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | SUMME

Poolertrag

Der Poolertrag ist der Durchschnittswert der beteiligten Windkraftanlagen – er entspricht rechnerisch also dem Ertrag einer Enercon E-70.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| 2004 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.966 | 337.931 | 518.896 |
| | Verf. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2005 | kWh | 575.678 | 275.187 | 332.322 | 146.309 | 178.869 | 126.792 | 190.265 | 146.220 | 122.456 | 333.096 | 256.690 | 378.168 | 3.062.052 |
| | Verf. | 97,8% | 98,6% | 99,1% | 99,2% | 99,2% | 99,1% | 98,8% | 98,5% | 99,4% | 99,3% | 98,7% | 98,5% | 98,8% |
| 2006 | kWh | 277.280 | 247.351 | 315.314 | 192.956 | 346.370 | 114.721 | 96.165 | 180.972 | 210.868 | 358.683 | 438.424 | 431.541 | 3.210.644 |
| | Verf. | 97,7% | 99,2% | 98,5% | 98,8% | 99,4% | 99,4% | 99,6% | 94,2% | 99,0% | 99,7% | 99,2% | 99,3% | 98,7% |
| 2007 | kWh | 732.351 | 365.643 | 361.826 | 198.626 | 270.938 | 182.795 | 262.361 | 148.502 | 247.145 | 132.503 | 440.845 | 394.771 | 3.738.306 |
| | Verf. | 97,9% | 98,5% | 98,5% | 99,6% | 96,7% | 99,6% | 99,7% | 91,0% | 99,5% | 98,8% | 99,2% | 99,8% | 98,2% |
| 2008 | kWh | 638.316 | 367.413 | 483.317 | 186.016 | 139.615 | 135.147 | 190.482 | 210.721 | 165.978 | 257.609 | 364.065 | 341.738 | 3.480.418 |
| | Verf. | 99,6% | 99,5% | 99,7% | 98,9% | 99,8% | 99,6% | 98,9% | 99,1% | 99,2% | 97,0% | 97,4% | 99,0% | 99,0% |
| 2009 | kWh | 334.284 | 308.003 | 301.291 | 155.989 | 222.526 | 163.497 | 203.259 | 128.318 | 169.079 | 330.952 | 441.703 | 323.571 | 3.082.472 |
| | Verf. | 98,3% | 98,8% | 99,4% | 99,1% | 99,7% | 99,8% | 99,6% | 99,6% | 99,9% | 98,0% | 99,3% | 98,7% | 99,2% |
| 2010 | kWh | 237.884 | 277.303 | 300.355 | 178.018 | 144.529 | 108.081 | 97.938 | 175.077 | 239.689 | 316.675 | 322.572 | 242.092 | 2.640.213 |
| | Verf. | 92,0% | 99,3% | 99,1% | 99,3% | 99,8% | 98,5% | 98,4% | 99,4% | 99,9% | 99,0% | 98,7% | 88,4% | 97,6% |
| 2011 | kWh | 279.439 | 335.195 | 250.051 | 217.509 | 183.684 | 174.947 | 207.047 | 200.506 | 238.180 | 364.948 | 299.387 | 520.892 | 3.271.785 |
| | Verf. | 98,5% | 97,1% | 99,4% | 99,7% | 99,7% | 99,4% | 99,7% | 99,6% | 98,0% | 99,9% | 97,3% | 99,7% | 99,0% |
| 2012 | kWh | 579.937 | 293.108 | 235.568 | 173.567 | 163.972 | 215.314 | 193.151 | 167.204 | 174.345 | 256.149 | 251.930 | 464.467 | 3.168.714 |
| | Verf. | 99,7% | 97,5% | 99,8% | 95,1% | 98,3% | 99,3% | 99,1% | 97,1% | 97,2% | 99,1% | 98,6% | 99,7% | 98,4% |
| 2013 | kWh | 403.899 | 213.962 | 309.894 | 161.395 | 167.264 | 186.751 | 78.785 | 121.352 | 233.277 | 372.883 | 251.679 | 448.509 | 2.949.651 |
| | Verf. | 98,7% | 99,3% | 99,7% | 88,8% | 99,4% | 99,6% | 98,1% | 99,6% | 99,1% | 99,1% | 99,6% | 100,0% | 98,4% |
| 2014 | kWh | 393.316 | 409.414 | 283.569 | 165.249 | 193.500 | 97.769 | 83.598 | 190.021 | 114.717 | 216.893 | 303.277 | 501.775 | 2.953.100 |
| | Verf. | 98,1% | 98,8% | 98,6% | 99,6% | 93,1% | 99,7% | 99,5% | 99,6% | 99,4% | 99,5% | 99,3% | 96,5% | 98,5% |
| 2015 | kWh | 526.270 | 231.171 | 333.331 | 169.873 | 209.821 | 141.806 | 254.021 | 143.784 | 213.513 | 164.366 | 492.070 | 441.926 | 3.321.951 |
| | Verf. | 99,9% | 99,7% | 99,6% | 98,8% | 99,2% | 99,2% | 99,5% | 99,7% | 99,7% | 98,8% | 97,9% | 99,9% | 99,3% |
| 2016 | kWh | 405.908 | 398.403 | 244.795 | 195.558 | 173.757 | 85.958 | 146.405 | 145.137 | 113.961 | 158.614 | 279.124 | 369.777 | 2.717.397 |
| | Verf. | 95,5% | 95,4% | 98,9% | 97,0% | 98,8% | 91,2% | 98,7% | 94,7% | 91,3% | 97,9% | 98,2% | 99,9% | 96,5% |