

# ERTRAGSÜBERSICHT 2012

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MARZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
<b>AG SolarKirchenDach</b> BP, monokristallin · 7,2 kWp · BJ 11/1996 Ausrichtung Süd/165° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade · katholische Kirche	kWh kWh/kW	132 18	276 38	543 75	494 69	704 98	516 72	625 87	758 105	503 70	384 53	148 21	50 7	<b>5.133</b> 713
<b>BürgerSOLAR Arnsberg</b> Yingli Solar, monokristallin sowie AmeriSolar, polykristallin 3.194 kWp Nennleistung · 2.486 kW Einspeiseleistung · BJ 09/2012 Ausrichtung Ost/West, kleine Teile Süd · Anstellwinkel 15°, <i>Info folgt, Info folgt</i> Arnsberg-Herdringen · Freiflächenanlage auf dem Spulberg	kWh kWh/kW	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	58.283 18	25.703 8	<b>83.986</b> 26
<b>MK Windkraft - Küntrop</b> Siemens, monokristallin · 1,59 kWp · BJ 02/1992 Ausrichtung Süd/160° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade-Küntrop · Familie Kynast (privat)	kWh kWh/kW	33 21	66 42	121 76	124 78	182 114	142 89	140 88	155 97	117 74	87 55	37 23	10 6	<b>1.214</b> 764
<b>MK Windkraft - Erwitte</b> Vers. Hersteller und Modultypen · Gesamt 28,841 kWp · BJ 2001 bis 2010 Erwitte-Norddorf · Matthias Kynast (privat)	Gesamtertrag kWh kWh/kW	<b>619</b> 21	<b>936</b> 32	<b>1.869</b> 65	<b>2.558</b> 89	<b>3.277</b> 114	<b>2.769</b> 96	<b>3.130</b> 109	<b>3.097</b> 107	<b>1.989</b> 69	<b>1.415</b> 49	<b>645</b> 22	<b>306</b> 11	<b>22.609</b> 784
davon Schüco, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh kWh/kW	33 28	48 40	82 68	96 80	117 97	101 84	124 104	123 103	80 67	76 63	40 33	17 14	<b>938</b> 781
davon Schüco, polykristallin · 1,464 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh kWh/kW	35 24	50 34	88 60	107 73	133 91	109 74	127 87	130 89	86 59	74 51	38 26	18 12	<b>995</b> 680
davon Sunkine, polykristallin · 2,8 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh kWh/kW	82 29	118 42	212 76	254 91	317 113	256 91	305 109	313 112	206 74	176 63	87 31	35 12	<b>2.359</b> 842
davon Siemens, monokristallin · 3,85 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 50°	kWh kWh/kW	94 25	122 32	252 66	314 82	405 105	330 86	372 97	388 101	263 68	197 51	93 24	42 11	<b>2.873</b> 746
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,92 kWp · BJ 12/2008 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh kWh/kW	26 14	43 23	109 57	159 83	221 115	186 97	209 109	205 107	121 63	72 37	26 14	8 4	<b>1.386</b> 722
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 12/2008 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh kWh/kW	21 18	34 28	76 64	109 90	147 122	123 103	140 116	137 114	84 70	54 45	22 18	10 8	<b>957</b> 797
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 2,232 kWp · BJ 12/2008 Ausrichtung Südost/215° · Anstellwinkel 27°	kWh kWh/kW	47 21	64 29	134 60	179 80	178 80	131 59	151 68	183 82	142 64	107 48	49 22	23 10	<b>1.388</b> 622
davon Ersol Bosch, monokristallin · 11,115 kWp · BJ 02/2010 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh kWh/kW	250 22	391 35	778 70	1.099 99	1.445 130	1.248 112	1.388 125	1.337 120	842 76	573 52	256 23	132 12	<b>9.738</b> 876
davon Ersol Bosch, Dünnschicht · 1,36 kWp · BJ 08/2010 Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 50°	kWh kWh/kW	12 8	25 18	53 39	100 73	132 97	120 88	132 97	117 86	66 48	31 23	13 10	9 6	<b>808</b> 594
davon Schüco, Dünnschicht · 1,7 kWp · BJ 08/2010 Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 32°	kWh kWh/kW	19 11	40 24	84 50	142 84	182 107	166 98	182 107	164 97	99 58	55 32	22 13	12 7	<b>1.168</b> 687
<b>SI Solarstrom</b> IBC Megaline, polykristallin · 9,96 kWp · BJ 04/2000 Ausrichtung <i>Info folgt</i> · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Siegen · Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	kWh kWh/kW	203 20	401 40	880 88	661 66	791 79	792 80	1.076 108	1.246 125	756 76	615 62	162 16	0 0	<b>7.583</b> 761

## ERTRAGSÜBERSICHT 2012

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME	
<b>Sonnenkraft Neuenrade I</b> Kyocera, polykristallin · 14,5 kWp · BJ 04/1999 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade · katholischer Kindergarten		kWh 22	325 44	636 75	1.081 984	1.655 114	1.283 88	1.522 105	1.714 118	1.112 77	858 59	361 25	88 6	<b>11.619</b> 801	
<b>Sonnenkraft Neuenrade II</b> Solarex, polykristallin · 15,8 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Süd/168° · Anstellwinkel 20° Neuenrade · evangelischer Kindergarten		kWh 19	304 39	621 39	1.200 76	1.248 79	1.857 118	1.439 91	1.680 106	1.854 117	1.145 72	831 53	325 21	88 6	<b>12.592</b> 797
<b>Windkraft Benkamp I</b> Solarwatt · monokristallin · 41,0 kWp · BJ 02/2007 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel 20° Bad Sassendorf-Neuengeseke · Reithalle Neuengeseke		kWh 21	853 21	1.686 41	3.584 87	4.339 106	5.368 131	4.346 106	5.166 126	5.248 128	3.683 90	2.651 65	1.061 26	491 12	<b>38.476</b> 938
<b>Windkraft Benkamp II</b> First Solar, dünnsschicht · 31,0 kWp · BJ 04/2008 Bad Sassendorf-Neuengeseke		Gesamtertrag kWh 26	<b>797</b> 26	<b>1.366</b> 44	<b>2.716</b> 88	<b>3.039</b> 98	<b>3.732</b> 120	<b>2.888</b> 93	<b>3.597</b> 116	<b>3.892</b> 126	<b>2.741</b> 88	<b>2.209</b> 71	<b>1.033</b> 33	<b>445</b> 14	<b>28.455</b> 918
davon 17,3 kWp · Ausrichtung Süd/190° · Anstellwinkel 50° Wohnhaus (privat)		kWh 26	448 26	753 44	1.504 87	1.650 95	2.017 117	1.544 89	1.928 111	2.118 122	1.500 87	1.212 70	577 33	263 15	15.514 897
davon 13,8 kWp · Ausrichtung Süd/175° · Anstellwinkel 35° Scheune (privat)		kWh 25	349 25	613 44	1.212 88	1.389 101	1.715 124	1.344 97	1.669 121	1.774 129	1.241 90	997 72	456 33	182 13	12.941 938
<b>Windkraft Benkamp III</b> Solarwatt, polykristallin · 129,85 kWp · BJ 02/2012 davon 29,4 kWp · Ausrichtung Süd/150° · Anstellwinkel 35° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südost/60° · Anstellwinkel 45° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südwest/240° · Anstellwinkel 45° Unna-Süd		kWh 0	0 24	3.176 24	8.862 68	12.011 92	13.473 104	14.265 110	16.390 126	14.090 109	8.765 68	6.387 49	2.636 20	2.527 19	<b>102.582</b> 790