ERTRAGSÜBERSICHT 2018

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
AG SolarKirchenDach	kWh	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**85**
BP, monokristallin · 7,2 kWp · BJ 11/1996	kWh/kW	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Ausrichtung Süd/165° · Anstellwinkel *Info folgt*														
Neuenrade · katholische Kirche														
BürgerSOLAR Arnsberg	kWh	39.684	122.199	219.560	329.516	441.738	0	0	0	0	0	0	0	**1.152.697**
Yingli Solar, monokristallin sowie AmeriSolar, polykristallin	kWh/kW	12	38	69	103	138	0	0	0	0	0	0	0	361
3.194 kWp Nennleistung · 2.486 kW Einspeiseleistung · BJ 09/2012														
Ausrichtung Ost/West, kleine Teile Süd · Anstellwinkel 15°, *Info folgt*														
Arnsberg-Herdringen · Freiflächenanlage auf dem Spulberg														
MK Windkraft - Küntrop	kWh	11	89	111	156	195	0	0	0	0	0	0	0	**562**
Siemens, monokristallin · 1,59 kWp · BJ 02/1992	kWh/kW	7	56	70	98	123	0	0	0	0	0	0	0	353
Ausrichtung Süd/160° · Anstellwinkel *Info folgt*														
Neuenrade-Küntrop · Familie Kynast (privat)														
MK Windkraft - Erwitte Gesamtertrag	kWh	**592**	**1.871**	**2.811**	**3.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.143**
Vers. Hersteller und Modultypen · Gesamt 43,391 kWp · BJ 2001 bis 2016	kWh/kW	14	43	65	89	0	0	0	0	0	0	0	0	211
Erwitte-Norddorf · Matthias Kynast (privat)														
davon Schüco, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 01/2001	kWh	21	81	102	100	0	0	0	0	0	0	0	0	**304**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh/kW	18	68	85	83	0	0	0	0	0	0	0	0	253
davon Schüco, polykristallin · 1,464 kWp · BJ 01/2001	kWh	22	76	90	113	0	0	0	0	0	0	0	0	**301**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh/kW	15	52	61	77	0	0	0	0	0	0	0	0	206
davon Sunkine, polykristallin · 2,8 kWp · BJ 01/2001	kWh	50	186	224	278	0	0	0	0	0	0	0	0	**738**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh/kW	18	66	80	99	0	0	0	0	0	0	0	0	264
davon Siemens, monokristallin · 3,85 kWp · BJ 01/2001	kWh	55	231	287	363	0	0	0	0	0	0	0	0	**936**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 50°	kWh/kW	14	60	75	94	0	0	0	0	0	0	0	0	243
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,92 kWp · BJ 12/2008	kWh	21	73	125	190	0	0	0	0	0	0	0	0	**409**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh/kW	11	38	65	99	0	0	0	0	0	0	0	0	213
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 12/2008	kWh	14	52	83	119	0	0	0	0	0	0	0	0	**268**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh/kW	12	43	69	99	0	0	0	0	0	0	0	0	223
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 2,232 kWp · BJ 12/2008	kWh	23	115	153	198	0	0	0	0	0	0	0	0	**489**
Ausrichtung Südost/215° · Anstellwinkel 27°	kWh/kW	10	52	69	89	0	0	0	0	0	0	0	0	219
davon Ersol Bosch, monokristallin · 11,115 kWp · BJ 02/2010	kWh	189	557	845	1.187	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.778**
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh/kW	17	50	76	107	0	0	0	0	0	0	0	0	250
davon Ersol Bosch, Dünnschicht · 1,36 kWp · BJ 08/2010	kWh	12	27	54	98	0	0	0	0	0	0	0	0	**191**
Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 50°	kWh/kW	9	20	40	72	0	0	0	0	0	0	0	0	140
davon Schüco, Dünnschicht · 1,7 kWp · BJ 08/2010	kWh	18	43	85	141	0	0	0	0	0	0	0	0	**287**
Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 32°	kWh/kW	11	25	50	83	0	0	0	0	0	0	0	0	169
davon AmeriSolar, polykristallin · 9,15 kWp · BJ 09/2013 *	kWh	131	321	572	806	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.830**
Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel -2°	kWh/kW	11	28	49	69	0	0	0	0	0	0	0	0	158
davon Trina, monokristallin · 2,46 kWp · BJ 09/2013 *														
Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 90°														
davon S-Energy, polykristallin · 2,94 kWp · BJ 01/2016	kWh	36	109	191	276	0	0	0	0	0	0	0	0	612
Ausrichtung Südost/210° · Anstellwinkel 20°	kWh/kW	12	37	65	94	0	0	0	0	0	0	0	0	208
* Die Erträge der beiden Anlagen werden zusammengerechnet dargestellt.														
SI Solarstrom	kWh	94	549	583	921	1.242	0	0	0	0	0	0	0	**3.389**
IBC Megaline, polykristallin · 9,96 kWp · BJ 04/2000	kWh/kW	9	55	59	92	125	0	0	0	0	0	0	0	340
Ausrichtung *Info folgt* · Anstellwinkel *Info folgt*														
Siegen · Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium														

ERTRAGSÜBERSICHT 2018

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
Sonnenkraft Neuenrade I	kWh	176	855	1.064	1.508	1.893	0	0	0	0	0	0	0	**5.496**
Kyocera, polykristallin · 14,5 kWp · BJ 04/1999	kWh/kW	12	59	73	104	131	0	0	0	0	0	0	0	379
Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel *Info folgt*														
Neuenrade · katholischer Kindergarten														
Sonnenkraft Neuenrade II	kWh	166	841	1.119	1.623	2.067	0	0	0	0	0	0	0	**5.816**
Solarex, polykristallin · 15,8 kWp · BJ 01/2001	kWh/kW	11	53	71	103	131	0	0	0	0	0	0	0	368
Ausrichtung Süd/168° · Anstellwinkel *Info folgt*														
Neuenrade · evangelischer Kindergarten														
Windkraft Benkamp I	kWh	645	2.564	3.556	4.739	6.207	0	0	0	0	0	0	0	**17.711**
Solarwatt · monokristallin · 41,0 kWp · BJ 02/2007	kWh/kW	16	63	87	116	151	0	0	0	0	0	0	0	432
Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel *Info folgt*														
Bad Sassendorf-Neuengeseke · Reithalle Neuengeseke														
Windkraft Benkamp II	kWh	531	2.060	2.537	3.385	4.326	0	0	0	0	0	0	0	**12.839**
First Solar, dünnschicht · 31,0 kWp · BJ 04/2008	kWh/kW	17	66	82	109	140	0	0	0	0	0	0	0	414
Bad Sassendorf-Neuengeseke														
davon 17,3 kWp · Ausrichtung Süd/190° · Anstellwinkel 50°, Wohnhaus (privat)														
davon 13,8 kWp · Ausrichtung Süd/175° · Anstellwinkel 35°, Scheune (privat)														
Windkraft Benkamp III	kWh	1.992	6.781	8.805	12.760	17.894	0	0	0	0	0	0	0	**48.232**
Solarwatt, polykristallin · 129,85 kWp · BJ 03/2012	kWh/kW	15	52	68	98	138	0	0	0	0	0	0	0	371
davon 29,4 kWp · Ausrichtung Süd/150° · Anstellwinkel 35°														
davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südost/60° · Anstellwinkel 45°														
davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südwest/240° · Anstellwinkel 45°														
Unna-Süd														