

ERTRAGSÜBERSICHT 2017

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
Sonnenkraft Neuenrade I Kyocera, polykristallin · 14,5 kWp · BJ 04/1999 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade · katholischer Kindergarten	kWh kWh/kW	359 25	529 36	1.186 82	1.296 89	1.675 116	1.676 116	1.514 104	1.384 95	1.044 72	618 43	227 16	67 5	11.575 798
Sonnenkraft Neuenrade II Solarex, polykristallin · 15,8 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Süd/168° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade · evangelischer Kindergarten	kWh kWh/kW	212 13	512 32	1.220 77	1.377 87	1.825 116	1.831 116	1.598 101	1.466 93	1.071 68	588 37	197 12	60 4	11.957 757
Windkraft Benkamp I Solarwatt · monokristallin · 41,0 kWp · BJ 02/2007 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Bad Sassendorf-Neuengeseke · Reithalle Neuengeseke	kWh kWh/kW	917 22	1.657 40	3.695 90	4.264 104	5.249 128	5.210 127	4.826 118	4.369 107	3.405 83	2.097 51	788 19	351 9	36.828 898
Windkraft Benkamp II First Solar, dünnsschicht · 31,0 kWp · BJ 04/2008 Bad Sassendorf-Neuengeseke davon 17,3 kWp · Ausrichtung Süd/190° · Anstellwinkel 50°, Wohnhaus (privat) davon 13,8 kWp · Ausrichtung Süd/175° · Anstellwinkel 35°, Scheune (privat)	kWh kWh/kW	1.036 33	1.339 43	2.722 88	2.891 93	3.619 117	3.508 113	3.285 106	3.106 100	2.499 81	1.580 51	582 19	250 8	26.417 852
Windkraft Benkamp III Solarwatt, polykristallin · 129,85 kWp · BJ 03/2012 davon 29,4 kWp · Ausrichtung Süd/150° · Anstellwinkel 35° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südost/60° · Anstellwinkel 45° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südwest/240° · Anstellwinkel 45° Unna-Süd	kWh kWh/kW	3.413 26	4.321 33	9.558 74	11.541 89	15.095 116	15.010 116	13.849 107	12.036 93	9.223 71	5.837 45	2.550 20	998 8	103.431 797