

ERTRAGSÜBERSICHT 2018

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
AG SolarKirchenDach BP, monokristallin · 7,2 kWp · BJ 11/1996 Ausrichtung Süd/165° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade · katholische Kirche	kWh kWh/kW	66 9	404 56	500 69	673 93	811 113	659 92	810 113	736 102	618 86	0 0	0 0	0 0	5.277 733
BürgerSOLAR Arnsberg Yingli Solar, monokristallin sowie AmeriSolar, polykristallin 3.194 kWp Nennleistung · 2.486 kW Einspeiseleistung · BJ 09/2012 Ausrichtung Ost/West, kleine Teile Süd · Anstellwinkel 15°, <i>Info folgt</i> Arnsberg-Herdringen · Freiflächenanlage auf dem Spulberg	kWh kWh/kW	39.684 12	122.199 38	219.560 69	329.516 103	441.738 138	387.519 121	456.225 143	369.194 116	263.018 82	0 0	0 0	0 0	2.628.653 823
MK Windkraft - Küntrop Siemens, monokristallin · 1,59 kWp · BJ 02/1992 Ausrichtung Süd/160° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade-Küntrop · Familie Kynast (privat)	kWh kWh/kW	11 7	89 56	111 70	156 98	195 123	167 105	202 127	171 108	134 84	0 0	0 0	0 0	1.236 777
MK Windkraft - Erwitte Gesamtertrag Vers. Hersteller und Modultypen · Gesamt 43,391 kWp · BJ 2001 bis 2016 Erwitte-Norddorf · Matthias Kynast (privat)	kWh kWh/kW	592 14	1.871 43	2.811 65	3.869 89	5.211 120	4.566 105	5.251 121	4.372 101	3.147 73	0 0	0 0	0 0	31.690 730
davon Schüco, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh kWh/kW	21 18	81 68	102 85	100 83	131 109	127 106	137 114	127 106	113 94	0 0	0 0	0 0	939 783
davon Schüco, polykristallin · 1,464 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh kWh/kW	22 15	76 52	90 61	113 77	150 102	131 89	151 103	128 87	103 70	0 0	0 0	0 0	964 658
davon Sunkine, polykristallin · 2,8 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel 40°	kWh kWh/kW	50 18	186 66	224 80	278 99	355 127	309 110	359 128	230 82	166 59	0 0	0 0	0 0	2.157 770
davon Siemens, monokristallin · 3,85 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 50°	kWh kWh/kW	55 14	231 60	287 75	363 94	483 125	369 96	494 128	410 106	351 91	0 0	0 0	0 0	3.043 790
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,92 kWp · BJ 12/2008 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh kWh/kW	21 11	73 38	125 65	190 99	270 141	230 120	276 144	220 115	156 81	0 0	0 0	0 0	1.561 813
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 1,2 kWp · BJ 12/2008 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh kWh/kW	14 12	52 43	83 69	119 99	170 142	146 122	173 144	137 114	100 83	0 0	0 0	0 0	994 828
davon Gallivare Photovoltaic, polykristallin · 2,232 kWp · BJ 12/2008 Ausrichtung Südost/215° · Anstellwinkel 27°	kWh kWh/kW	23 10	115 52	153 69	198 89	250 112	208 93	237 106	221 99	163 73	0 0	0 0	0 0	1.568 703
davon Ersol Bosch, monokristallin · 11,115 kWp · BJ 02/2010 Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 15°	kWh kWh/kW	189 17	557 50	845 76	1.187 107	1.644 148	1.443 130	1.676 151	1.334 120	977 88	0 0	0 0	0 0	9.852 886
davon Ersol Bosch, Dünnschicht · 1,36 kWp · BJ 08/2010 Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 50°	kWh kWh/kW	12 9	27 20	54 40	98 72	146 107	147 108	151 111	117 86	66 49	0 0	0 0	0 0	818 601
davon Schüco, Dünnschicht · 1,7 kWp · BJ 08/2010 Ausrichtung Nordwest/300° · Anstellwinkel 32°	kWh kWh/kW	18 11	43 25	85 50	141 83	198 116	198 116	202 119	162 95	103 61	0 0	0 0	0 0	1.150 676
davon AmeriSolar, polykristallin · 9,15 kWp · BJ 09/2013 * Ausrichtung Südwest/210° · Anstellwinkel -2°	kWh kWh/kW	131 11	321 28	572 49	806 69	1.076 93	947 82	1.065 92	1.000 86	652 56	0 0	0 0	0 0	6.570 566
davon Trina, monokristallin · 2,46 kWp · BJ 09/2013 * Ausrichtung Südost/120° · Anstellwinkel 90°	kWh kWh/kW	36 12	109 37	191 65	276 94	338 115	311 106	330 112	286 97	197 67	0 0	0 0	0 0	2.074 705
* Die Erträge der beiden Anlagen werden zusammengerechnet dargestellt.														
SI Solarstrom IBC Megaline, polykristallin · 9,96 kWp · BJ 04/2000 Ausrichtung <i>Info folgt</i> · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Siegen · Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium	kWh kWh/kW	94 9	549 55	583 59	921 92	1.242 125	1.032 104	1.217 122	1.037 104	808 81	0 0	0 0	0 0	7.483 751

ERTRAGSÜBERSICHT 2018

GESELLSCHAFT		JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	SUMME
Sonnenkraft Neuenrade I Kyocera, polykristallin · 14,5 kWp · BJ 04/1999 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade · katholischer Kindergarten	kWh	176	855	1.064	1.508	1.893	1.628	1.932	1.627	1.254	0	0	0	11.937
	kWh/kW	12	59	73	104	131	112	133	112	86	0	0	0	823
Sonnenkraft Neuenrade II Solarex, polykristallin · 15,8 kWp · BJ 01/2001 Ausrichtung Süd/168° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Neuenrade · evangelischer Kindergarten	kWh	166	841	1.119	1.623	2.067	1.769	2.105	1.779	1.294	0	0	0	12.763
	kWh/kW	11	53	71	103	131	112	133	113	82	0	0	0	808
Windkraft Benkamp I Solarwatt · monokristallin · 41,0 kWp · BJ 02/2007 Ausrichtung Süd/176° · Anstellwinkel <i>Info folgt</i> Bad Sassendorf-Neuengeseke · Reithalle Neuengeseke	kWh	645	2.564	3.556	4.739	6.207	5.203	6.256	5.237	4.195	0	0	0	38.602
	kWh/kW	16	63	87	116	151	127	153	128	102	0	0	0	942
Windkraft Benkamp II First Solar, dünnsschicht · 31,0 kWp · BJ 04/2008 Bad Sassendorf-Neuengeseke davon 17,3 kWp · Ausrichtung Süd/190° · Anstellwinkel 50°, Wohnhaus (privat) davon 13,8 kWp · Ausrichtung Süd/175° · Anstellwinkel 35°, Scheune (privat)	kWh	531	2.060	2.537	3.385	4.326	3.493	4.377	3.784	3.167	0	0	0	27.660
	kWh/kW	17	66	82	109	140	113	141	122	102	0	0	0	892
Windkraft Benkamp III Solarwatt, polykristallin · 129,85 kWp · BJ 03/2012 davon 29,4 kWp · Ausrichtung Süd/150° · Anstellwinkel 35° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südost/60° · Anstellwinkel 45° davon 50,2 kWp · Ausrichtung Südwest/240° · Anstellwinkel 45° Unna-Süd	kWh	1.992	6.781	8.805	12.760	17.894	14.769	17.793	14.396	11.081	0	0	0	106.271
	kWh/kW	15	52	68	98	138	114	137	111	85	0	0	0	818